

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620075, г. Екатеринбург, ул. Шейкмана, 84

т.(343)312-44-09 ф.8 (343) 312-44-08, E-mail: gu-mchs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туринского городского округа,
Слободо - Туринского муниципального района**

(наименование органа государственного надзора)

623930, Свердловская область, с. Туринская Слобода, ул. Северная, 30 А,

тел. (343) 61 2-22-49, E-mail: ton-d-Turinsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 63/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

«Краснослободский детский сад»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сабуров А.С. Отдел надзорной деятельности Туринско- № 63
го городского округа, Слободо - Туринского
муниципального района управления надзор-
ной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Свердловской области
(наименование органа ГПН)

от « 04 » декабря 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 10 » декабря 2020 г. по 16 ч 40 мин. « 21 » декабря 2020 г.
проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо - Туринского МР УНД и ПР
капитан внутренней службы Кайгородова Нина Ивановна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

«Краснослободский детский сад»

Свердловская область, Слободо-Туринский район, с. Краснослободское, ул. Октябрьская, 40

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующей Голяковой Л.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Отсутствуют три двери выхода на правую лестничную клетку первого второго этажа и отсутствуют одна дверь выхода на левую лестничную клетку первого этажа с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.	. п.п. Д п. 23, п. 62 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171	15.06.2021 г.	
2	Из помещения детского сада основных трех выходов и двух запасных выходов из групп, а также на втором этаже на четыре наружные лестницы двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного отрывания изнутри без ключа.	п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390	15.06.2021 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 2-3 квартал 2021 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор ОНД и ПР Туринского ГО, Слободо –
Туринского МР УНД и ПР Кайгородова Нина Ивановна



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«21» декабря 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«21» декабря 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.