



Слободо-Туринский муниципальный район
Свердловской области
Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение
«Краснослободский детский сад»
623937, Свердловская область,
с. Краснослободское,
ул. Октябрьская, 40.
тел. 8 (34361) 2-52-96
№ 35 от 15.06.2021

ОНД и ПР Туринского ГО,
Слободо – Туринского МР
Главного управления МЧС России
по Свердловской области

Информация.

1. При проведении 14.12.2020 года плановой проверки противопожарного режима в здании МКДОУ «Краснослободский детский сад», получено предписание № 63/1/1 от 04.12.2020 г. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить, до 15.06.2021 года, нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.
2. В целях устранения нарушений законодательства проведена следующая работа.

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Наименование документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	Отсутствуют три двери выхода на правую лестничную клетку первого второго этажа и отсутствуют одна дверь выхода на левую лестничную клетку первого этажа с приспособлением для самозакрывания и уплотнения в притворах.	. п.п. Д п. 23, п. 62 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 п.4.2.7. Свод правил 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. Утвержден приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171	15.06.2021 г.	Устранено 
2	Из помещения детского сада основных трех выходов и двух запасных выходов из групп, а также на втором этаже на четыре наружные лестницы двери эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного отрывания изнутри без ключа.	п. 35 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	15.06.2021 г.	Устранено 

Заведующий МКДОУ



Л.М.Голякова